RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes

**Délégation Départementale de l'Ardèche**

Service Santé-Environnement
Courriel : ars-dt07-sante-environnement@ars.sante.fr
Téléphone : 04 26 20 92 11

CC VAL EYRIEUX

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

## CCVE AFFERMEE

Prélèvement et mesures de terrain du 13/08/2026 à 10h36 pour l'ARS et par le laboratoire agréé CARSO-LSEHL

Nom et type d'installation : ST JULIEN BOUT UDI SAUVERZAC (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION

Point de surveillance : HAMEAU SAUVERZAC - SAINT-JULIEN-D'INTRES

Code point de surveillance : 0000001099 Code installation : 000872

Numéro de prélèvement : 00700218587

## Conclusion sanitaire :

**Eau d'alimentation non-conforme aux exigences de qualité.**

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

*Les résultats sont également consultables sur internet :*
*www.eaupotable.sante.gouv.fr*

mardi 18 août 2026

Pour la directrice générale de l'ARS et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Alexis BARATHON

**Les résultats du contrôle sanitaire doivent être affichés en mairie dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.**

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | | | | | | |
| Température de l'eau | 21,5 | °C | | | | 25 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | |
| **pH** | **6,2** | **unité pH** | | | **6,5** | **9** |
| MINERALISATION | | | | | | |
| **Conductivité à 25°C** | **80** | **µS/cm** | | | **200** | **1100** |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | | | | | | |
| Chlore libre | 0,06 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,07 | mg(Cl2)/L | | | | |

| Analyses laboratoire | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | | | | | | |
| Coloration | <5 | mg(Pt)/L | | | | 15 |
| Couleur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | 0,45 | NFU | | | | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | | | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 3,60 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 2,00 | °f | | | | |
| MINERALISATION | | | | | | |
| Calcium | 6,2 | mg/L | | | | |
| Chlorures | 1,70 | mg/L | | | | 250 |
| Magnésium | 1,1 | mg(Mg)/L | | | | |
| Sulfates | 5,40 | mg/L | | | | 250 |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,47 | mg(C)/L | | | | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,01 | mg/L | | | | 0,1 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,06 | mg/L | | 1 | | |
| Nitrates (en NO3) | 3,20 | mg/L | | 50 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,01 | mg/L | | 0,5 | | |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 61 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 17 | n/mL | | | | |
| **Bactéries coliformes /100ml-MS** | **32** | **n/(100mL)** | | | | **0** |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | <1 | n/(100mL) | | | | 0 |
| **Entérocoques /100ml-MS** | **18** | **n/(100mL)** | | **0** | | |
| **Escherichia coli /100ml - MF** | **32** | **n/(100mL)** | | **0** | | |